



Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Nahwärme Neuenstadter Str. II
nach DIN 4701-10 bzw. DIN V 18599 -1 der



Basierend auf Planungsdaten entsprechend den Berechnungsvorschriften und
-richtlinien nach DIN 4701-10 / DIN V 18599 -1 / AGFW FW 309-1 & 7:2021

wurde ein Primärenergiefaktor
Nahwärmeversorgung Neuenstadter Str. II in Bad Friedrichshall von

$f_P = 0,50$ (§22 Absatz 2, GEG 2020)
 $f_P = 0,50$ (§22 Absatz 3, GEG 2020)

$f_{CO_2eq.} = 0,00 \text{ g/kWh}$ (Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020)

ermittelt.

Die Ergebnisse sind in einem Kurzbericht¹ festgehalten.

Primärenergiefaktor des Fernwärmeversorgungssystems: 0,50

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 14.08.2029

Tübingen, 15.08.2022
Ort, Datum



Dr. rer. nat. Jörg Nagel
(fP-Gutachter-Nr. FW-609-191)

¹ Kurzbericht - Ermittlung des Primärenergiefaktors nach FW 309 Teil 1 für die Nahwärmeversorgung Neuenstadter Str. II, der Stadtwerke Bad Friedrichshall.